



# 警告!! 指定以外の冷媒を使用しない!!

冷凍空調機器は、**その機器に封入する冷媒が指定されています。**

指定された冷媒と異なる冷媒を冷凍空調機器に封入すると、機械的不具合・誤作動・故障の原因となり、場合によっては安全性確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。

特に、**プロパンなどハイドロカーボン(HC)系を成分とした冷媒**は漏れ等が生じた際、強い燃焼性があり、火災や爆発など重大災害に至るおそれがあり**大変危険**です。

封入冷媒は、機器付属の説明書あるいは機器本体の銘板等に記載されています。**必ず指定された冷媒を封入してください。**

**それ以外の冷媒を封入した場合**の故障・誤作動などの不具合や事故などについては、機器メーカーやそれら冷媒の封入作業に関与していない設置業者は、**一切その責任を負いません。**

## 機器本体の記載例

### フロン排出抑制法 第1種特定製品

- 1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
- 2) この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
- 3) フロンの種類及び数量並びに冷媒の数量の二酸化炭素換算値、地球温暖化係数



| 種類  | 冷媒番号  | 地球温暖化係数 | 数量(kg) | 二酸化炭素換算値(kg) |
|-----|-------|---------|--------|--------------|
| HFC | R410A | 2090    | 3.5    | 7315         |